

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**Управление образования города Ростова-на-Дону**  
**муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение**  
**города Ростова-на-Дону «Детский сад № 106»**

\* ОГРН: 1026104030480  
ИНН/КПП: 6166038271/616601001

344020, г.Ростов-на-Дону, ул.Брестская,11/100

тел.:8 (863) 252 26 45

**Отчет**

об исполнении предписания №1-2/1/1 от 12.02.2021 г. об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара

№ Предпи сания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации не обеспечил наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 30	01.07.2022	Выполнено
2	На объекте защиты руководителем организации не обеспечивается наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих (согласно ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства	01.07.2022	

	Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний) места размещения огнетушителей, СИЗОД, извещателей ручных пожарных, звуковых оповещателей пожарных	Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 36		Выполнено
3	На объекте защиты противопожарные двери не имеют устройства для самозакрывания. Противопожарные двери, ворота, шторы, люки и клапаны, которые могут эксплуатироваться в открытом положении, должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими их автоматическое закрывание при пожаре	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 7 ст. 88	01.07.2022	Выполнено
4	На объекте защиты руководителем организации не обеспечено исправное состояние дверных ручек, замков противопожарных дверей	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 29	01.07.2022	Выполнено
5	На объекте защиты руководителем организации не обеспечивается исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах на дверях лестничных клеток	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 24	01.07.2022	Выполнено
6	На объекте защиты информация о работах, проводимых со средствами	Правила противопожарного режима в	01.07.2022	

	обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, не вносятся в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 54		Выполнено
7	На объекте защиты на дверях, ведущих в подвал не размещена информация о месте хранения ключей (в случае если по условиям технологии в подвалах не предусмотрено постоянное пребывание людей, двери подвалов закрываются на замок)	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 18	01.07.2022	Выполнено
8	На объекте защиты (класса функциональной пожарной опасности Ф1.1) в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности прил. А, п. А.4, табл. А.4 п. 8 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» электрощиты и электрошкафы (в том числе распределительных устройств до 0,1м3), не защищены (оборудованы) автономными установками пожаротушения	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 4 ст. 51	01.07.2022	Выполнено
9	На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 13.14.12 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» помещение пожарного поста	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ч. 4 ст. 51	01.07.2022	Выполнено

	(помещение с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство), не обладает следующими характеристиками: площадь не менее 15 м <sup>2</sup> ; наличие аварийного освещения; наличие естественной (или искусственной) вентиляции			
10	На объекте защиты (модульный детский сад) допущено устройство под лестничным маршем кладовой, где хранятся различные горючие материалы	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 16	01.07.2022	Выполнено
11	На объекте защиты (модульный детский сад) в нарушение п. 5.10, 6.1.1, 9 пп. 12) СТУ от 08.07.2015 все помещения (за исключением сан. узлов, портомоек и помещений категории В4 и Д по пожарной опасности) не оборудованы модулями автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 78	Апрель 2024	Выполнено
12	На объекте защиты (модульный детский сад) в нарушении п. 9 пп. 12) СТУ от 08.07.2015 двери выходов во внутреннюю лестничную клетку типа Л1 из всех групповых ячеек выполнить противопожарными 2-го типа в дымогазонепроницаемом исполнении (EIS 30 или EIWS 30)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 78	01.07.2022	Выполнено
13	На объекте защиты (модульный детский сад) в нарушение п. 9 пп. 16) СТУ от 08.07.2015 модульный детский сад не оборудован адресной автоматической установкой пожарной сигнализации, на фасадах	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 78	Март 2023	Выполнено



	здания модульного детского сада (возле входов в него) не установлены выносные светозвуковые приборы о срабатывании АУПС			
14	На объекте защиты (модульный детский сад) в нарушение п. 8.2 СТУ от 08.07.2015 для модульного детского сада не разработана инструкция по эксплуатации помещений, которая должна содержать требования и положения, необходимые для обеспечения безопасности Модуля в процессе эксплуатации, в том числе сведения об основных конструкциях и инженерных системах, схемы расположения скрытых элементов каркаса, скрытых электропроводок и инженерных сетей, предельные значения нагрузок на элементы конструкции, и на его электросети, а также правила содержания и обслуживания СПЗ	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 78	01.07.2022	Выполнено
15	В нарушение п. 6.2.6, 6.6.5 СТУ от 08.07.2015 для модульного детского сада не обеспечено автоматическое включение в работу (закрытие) тех или иных противопожарных штор, при сработке АУПС внутри помещения модульного детского сада	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 78	01.07.2022	Выполнено
16	На объекте защиты в связи с изменениями содержащихся в декларации пожарной безопасности сведений не представлена уточняющая декларация пожарной безопасности (декларация представляется в течение одного года со дня изменения содержащихся в них сведений)	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" : ст. 64	01.07.2022	Выполнено
17	На объекте защиты	Правил	01.07.2022	

	<p>руководитель организации не провел проверку состояния огнезащитного покрытия строительных конструкций (металлических конструкций модульного детского сада) не реже 1 раза в год. В технической документации отсутствуют сведения о периодичности проверки. По результатам проверки должен быть составлен акт (протокол) проверки состояния огнезащитного покрытия с указанием места (мест) с наличием повреждений огнезащитного покрытия, описанием характера повреждений (при наличии) и рекомендуемых сроков их устранения.</p>	<p>противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 13</p>		Выполнено
18	<p>На объекте защиты в детских спальнях допускается размещение мебели, шкафов на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы.</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. N 1479): п. 16 пп. ж)</p>	01.07.2022	Выполнено
19	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности прил. А п. А.4 табл. А.1, А.3 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175) складские помещения для хранения различных материалов (на территории детского сада) не защищены соответствующими</p>	<p>(ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ст. 54 ч. 2).</p>	01.07.2022	Выполнено

	автоматическими системами пожарной безопасности			
20	<p>На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности п. 7 таблица 2, п. 17 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (утв. Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. N 173) складские помещения для хранения различных материалов (на территории детского сада) не оснащены системой оповещения и управления эвакуацией соответствующего типа</p>	<p>ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» : ст. 54 ч. 2</p>	01.07.2022	Выполнено

Заведующий МАДОУ № 106



Аглямова И.Л.