

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение города
Ростова-на-Дону "Детский сад № 106".

ОГРН: 1026104030480 ИНН/КПП: 6166038271/616601001
344020, г. Ростов-на-Дону, ул. Брестская, 11/100, тел.: 8 (863) 252 26 45

Отчет по выполнению предписания № 2606/400-61/628-ВО/Р
(учетный номер проверки 61260061000222136892) от 17.07.2026г.

№ п.п.	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения обязательного требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не организовал работы по ремонту систем противопожарной защиты, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (световые табло «ВЫХОД» не светятся при сработке систем противопожарной защиты)	Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации №1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	До 01.11.2026	Выполнено

Заведующий МАДОУ «Детский сад № 106»



И.Л. Аглямова